



ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВЫСОТНЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И ЖИЛЫХ ДОМОВ

2-я Бородинская ул., д. 17, г. Москва, 121059
Телефон (499) 243-07-27, факс: (499) 243-05-40
e-mail: orgotdel@evagd.ru www.evagd.ru

ОКПО 05130486 ОГРН 1167746299820
ИНН/КПП 7730199840/773001001

№ 01-10-456/9-1 от «20» 03 2019г.

На № 31 от «19» 03 2019г.

Председателю Правления
ТСЖ «Олимп-99»
В.В. Плисакову

Уважаемый Сергей Владимирович!

В ответ на Ваше обращение от 19.03.2019г. №31 по вопросу аварии в электрощитовой, расположенной по адресу: ул. Удальцова, д.46 сообщая.

Перебой в электроснабжении квартир в подъездах №№ 3,4 указанного многоквартирного дома произошел в результате аварийной ситуации в распределительном щите (далее РЩ) электрощитовой. В результате выхода из строя автоматического выключателя дома были прекращено электроснабжение жилых помещения в двух подъездах, работа лифтового оборудования, приборов освещения мест общего пользования, систем противопожарной защиты не прекращалось.

Устранение аварийной ситуации осложнилось нештатной ситуацией в ходе ремонтных работ: при подаче напряжения произошло короткое замыкание по причине пробоя изолятора силовой шины РЩ и выход из строя автоматических выключателей. Для производства восстановительных работ потребовалось отключение напряжения на вводно-распределительном устройстве (далее ВРУ) со стороны ресурсоснабжающей организации ПАО «МОЭСК».

Электроснабжение квартир восстановлено 17.03.2019 в 16.45.

В качестве предупредительных мер эксплуатационным персоналом проведен внеплановый осмотр ВРУ многоквартирных домов ТСЖ «Олимп-99»: ул. Удальцова, дома №№ 44, 46, 50, 52 с проверкой контактных соединений отключающих устройств. В ходе проверки неисправности не выявлены. Испытания общедомовых электрических сетей в соответствии с требованиями Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) проводились в 2016 году.

От имени руководства учреждения приношу извинения за причиненные неудобства.

Первый заместитель руководителя-
главный инженер ГБУ «ЭВАЖД»

В.В. Васильев