



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной  
службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по городу  
Москве в Западном административном округе  
города Москвы

Большая Филёвская, 33, Москва, Россия, 121309,  
телефон: (499) 144-07-92 факс: (499) 144-32-58,  
E-mail: zao@77.rospotrebnadzor.ru  
ОКПО 76049859, ОГРН 1057746466535  
ИНН/КПП 7717528710/771701001

22.12.2022 № 77-27/Ж-44380-2022

на № 75746ж-2022 от 23.11.2022

О рассмотрении обращения

Плисакову С.В.

olymp99@newolymp.net

В ответ на Ваше обращение, по вопросу неудовлетворительного качества воды горячего водоснабжения, подаваемой в квартиры в жилом доме по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 44, кв. 93; ул. Удальцова, д. 46, кв. 2-3; ул. Удальцова, д. 50, кв. 48; г. Москва, ул. Удальцова, д. 52, кв. 14 территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Западном АО г. Москвы сообщает следующее.


По поручению территориального отдела Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЗАО г. Москвы сотрудниками филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО 14.12.2022 с 10 час. 45 мин. до 11 час. 40 мин. проведен отбор проб воды горячего водоснабжения из крана в помещении постирочной жилой квартиры № 93 д. 44 по ул. Удальцова; из крана в ванной комнате кв. 2-3 д. 46 по ул. Удальцова; из крана в ванной комнате кв. 48 д. 50 по ул. Удальцова; из крана на кухне жилой квартиры № 14 д. 52 по ул. Удальцова.

По результатам Экспертного заключения №27-01156-06 от 20.12.2022, протоколов исследований/испытаний/измерений №№ 40.22.09475-40.22.09478 от 16.12.2022г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО вода горячая из городского водопровода, отобранная в квартирах по адресам: г. Москва, ул. Удальцова, д. 44, кв. 93; ул. Удальцова, д. 46, кв. 2-3; ул. Удальцова, д. 50, кв. 48 по исследуемым органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность (по формазину)) и санитарно-химическим (показатель железо (Fe, суммарно) показателям **соответствует** требованиям Раздела III, Таблицы 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Раздела IV, п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; вода горячая из городского водопровода, отобранная в квартире по адресу: г. Москва, ул. Удальцова, д. 52, кв. 14 по исследуемым органолептическим и санитарно-химическим показателям (показатель мутность (по формазину) составил 4,2 ЕМФ (при допустимом нормативном значении не более 2,6 ЕМФ); показатель железо (Fe, суммарно) составил 0,55 мг/л (при норме не более 0,3 мг/л)) **не соответствует** требованиям вышеуказанных санитарных правил и нормативов.

Дополнительно информируем, что в целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, руководствуясь ст.49 Федерального Закона от 31.07.2020г. №248-ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», юридическому лицу (управляющей компании) ГБУ «ЭВАЖД» территориальным отделом будет объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований санитарного законодательства.

Заместитель Начальника ТО

Абдуллина И.А. 84991440046



Е.В. Миролюбова

